

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.ПБ34.В.00605/21



ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ТИЗОЛ». ОГРН: 1026601483886, ИНН 6624002881. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59А. Тел: (34-342) 2-62-82, 2-61-04, 2-62-83, 2-51-97, e-mail: sekretar@tizol.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ТИЗОЛ». ОГРН: 1026601483886, ИНН 6624002881. Место нахождения: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59А.
Адрес места осуществления деятельности: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59А.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, офисы 411, 412, 413, 414. Почтовый адрес: 109456, Россия, г. Москва, а/я 4, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61). Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. ОГРН: 5087746009489. ИНН 7721630731. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал базальтоволокнистый теплоизоляционный марки (БВТМ – ПМ) - плита мягкая плотностью от 25 до 40 кг/м³ и марки (БВТМ-К) - картон плотностью от 44 до 80 кг/м³, без обкладочного материала и в обкладке фольгой (Ф1) с одной стороны, выпускаемый по ТУ 23.99.19-028-08621635-2021. Серийный выпуск.

код ОКПД2 (ОК034) 23.99.19 **Код ТН ВЭД ЕАЭС:**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний: № С-24/09-2021 от 30.09.2021 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015. Акт о результатах анализа состояния производства № 058/ОС-21 от 17.06.2021 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТУ 23.99.19-028-08621635-2021. Метод 1 ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть – негорючий материал (НГ). Материалы хранятся упакованными отдельно по маркам и размерам в закрытых сухих помещениях. **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** - 12 месяцев с момента изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.10.2021 г. по 03.10.2026 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации



Эксперт
М.П.

(подпись)

Сорокин Виктор Николаевич
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

(подпись)

Топчий Александр Николаевич
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

БЛАНК 0000041