

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.ПБ34.В.00620/21



ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное Общество «ТИЗОЛ». ОГРН: 1026601483886, ИНН 6624002881. Адрес места нахождения: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. Адрес места осуществления деятельности: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. Тел: (34-342) 2-62-82, 2-61-04, 2-62-83, 2-51-97, e-mail: sekretar@tizol.com, www.tizol.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное Общество «ТИЗОЛ». ОГРН: 1026601483886, ИНН 6624002881. Адрес места нахождения: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. Адрес места осуществления деятельности: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, офисы 411, 412, 413, 414; тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61). Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. ОГРН: 5087746009489. ИНН 7721630731. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Маты прошивные теплоизоляционные из базальтового холста плотностью от 25 кг/м³ до 60 кг/м³, без обкладки МПБ-30, МПБ-50, с обкладкой стеклотканью с одной стороны (с двух сторон) марок: МПБ-30/СТ1, МПБ-50/СТ1, МПБ-30/СТ2, МПБ-50/СТ2; с обкладкой базальтовой тканью с одной стороны (с двух сторон) марок: МПБ-30/БТ1, МПБ-50/БТ1, МПБ-30/БТ2, МПБ-50/БТ2; с обкладкой кремнеземной тканью с одной стороны (с двух сторон) марок: МПБ-30/КТ1, МПБ-50/КТ1, МПБ-30/КТ2, МПБ-50/КТ2, с обкладкой фольгой алюминиевой с одной стороны марок: МПБ-30/Ф1, МПБ-50/Ф1, выпускаемые по ТУ 23.99.19-002-08621635-2019, имеют показатель пожарной опасности – негорючий (НГ) по методу I ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Серийный выпуск.

код ОКПД2 (ОК034) 23.99.19 **Код ТН ВЭД ЕАЭС:**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний: № С-14/12-2021 от 15.12.2021г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 224 - 21 от 07.10.2021 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТУ 23.99.19-002-08621635-2019 «Маты прошивные теплоизоляционные из базальтового холста». Метод I ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Маты должны храниться упакованными отдельно по маркам и размерам в закрытых складах, под навесом либо в прочих условиях, обеспечивающих защиту продукции от воздействия влаги в жидком и капельном состоянии. **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** 2 года с даты выпуска.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.12.2021 г. по 16.12.2026 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Сорокин Виктор Николаевич
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

(подпись)

Топчий Александр Николаевич
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

БЛАНК 0000056

