

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**  
**Испытательный Лабораторный Центр**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. +7 3433628686; факс +7 3433744703  
e-mail: [mail@66.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail@66.rospotrebnadzor.ru)

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адреса мест осуществления деятельности:

620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, 3  
620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91  
тел. +7 3433 628686, e-mail: [mail@66.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail@66.rospotrebnadzor.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510116



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области», руководитель ИЛЦ

**И.В. Чистякова**  
15.04.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 01/03017-24 от 15.04.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "ТИЗОЛ" (ИНН 6624002881)
2. **Юридический адрес:** Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Плита минераловатная теплоизоляционная "EURO-ЛАЙТ 35"; дата изготовления: 11.03.2024; срок годности: 1год; объем партии: 300\*300
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** АО "ТИЗОЛ" Юридический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, Фактический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, образец доставлен заявителем
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 18.03.2024  
Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г., врач  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2024  
Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимеросодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/1339 от 18.03.2024 Заявление(заявка) № 66-20/ от 18.03.2024
8. **НД на продукцию:** ТУ 23.99.19-010-08621635-2018
9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
10. **Код образца (пробы):** 01.24.3017 1
11. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих веществ в климатических камерах ГОСТ ISO 16000-6 Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Терах ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД

**12. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Прибор для отбора проб воздуха ПА-40М-1	223	21456-01	С-СЕ/08-02-2024/316635787 от 08.02.2024	07.02.2025
2	Хроматограф газовый Agilent 7890А/MS 5977А GC-ATD-350	CN13391013	54266-13	С-СЕ/13-04-2023/239565584 от 13.04.2023	12.04.2024
3	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 17101708040	54737-13	С-СЕ/01-02-2024/314393073 от 01.02.2024	31.01.2025
4	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	731	5738-76	С-СЕ/12-01-2024/307748508 от 12.01.2024	11.01.2025

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

**15. Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 19.03.2024 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3017 дата начала испытаний 19.03.2024 16:00 дата выдачи результата 12.04.2024 10:55					
1	Запах / Одориметрия	балл	2	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1.1
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 19.03.2024 Регистрационный номер пробы в журнале 3017 дата начала испытаний 19.03.2024 дата выдачи результата 25.03.2024 13:36					
1	Фенол	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,003	ГОСТ ISO 16000-6
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Нусс Е. С., эксперт-химик					
Образец поступил 19.03.2024 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3017 дата начала испытаний 19.03.2024 16:00 дата выдачи результата 12.04.2024 10:55					
1	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,006±0,001	не более 0,01	ГОСТ 30255-2014
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					

Закключение. Данный образец, проба № 3017 "Плита минераловатная теплоизоляционная "EURO-ЛАЙТ 35"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глухих Н. В., эксперт-химик

конец протокола испытаний № 01/03017-24 от 15.04.2024



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069,  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015

**УТВЕРЖДАЮ**



Руководитель органа инспекции ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области»

А.Н. Лаврентьев

г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 01/03017-24**

Заключение составлено 15.04.2024

**1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 18/1339 от 18.03.2024  
Заявление(заявка) № 66-20/ от 18.03.2024

**2. Цель экспертизы:** соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

**3. Продукция:** Плита минераловатная теплоизоляционная "EURO-ЛАЙТ 35"; дата изготовления: 11.03.2024; срок годности: 1год; объем партии: 300\*300 **Область применения:** плиты предназначены для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций всех типов зданий и сооружений, в том числе малоэтажных и коттеджных зданий индивидуальной застройки. Плиты применяются в жилищно-гражданском строительстве без контакта с воздухом внутри помещений, промышленном строительстве без ограничения

**4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**

**5. Производитель продукции:** АО "ТИЗОЛ" Юридический адрес:Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 Фактический адрес:Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

**6. НД на продукцию:** ТУ 23.99.19-010-08621635-2018

**7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** АО "ТИЗОЛ" (ИНН 6624002881)  
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

**8. Образец (пробу) отобрал(а)** Щербинина С. Г., врач

**9. Место, время и дата отбора:** АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, уло. Малышева, 59 **18.03.2024**

**10. Условия доставки:** соответствуют НД

**11. НД на отбор:** МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

**12. И.П.С., выполнивший испытания:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

**Рассмотренные материалы:** Протокол испытаний № 01/03017-24 от 15.04.2024

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Данный образец, проба № 3017 "Плита минераловатная теплоизоляционная "EURO-ЛАЙТ 35"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл.II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

**Экспертное заключение составил(а):**

Врач

Щербинина С. Г.

(аккредитация специалиста по общей гигиене ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уникальный номер реестровой записи 2022.4006616 от 31.10.2023г.)