

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ\*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.377.Н.00043

(номер сертификата соответствия)

038811

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»). Место нахождения: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59. Адрес места осуществления деятельности: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59. ОГРН: 1026601483886. Телефон: +7 (34342) 2-62-82. Адрес электронной почты: sekretar@tizol.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»). Место нахождения: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59. ОГРН: 1026601483886. Телефон: +7 (34342) 2-62-82. Адрес электронной почты: sekretar@tizol.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «ЦПС «Пожарная Безопасность», св-во об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.377 от 27.07.2023, адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, пом. VI, ком. 22. ОГРН: 1207700326624. Телефон: +7 (495) 592-68-11. E-mail: cps-pb.info@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Система конструктивной огнезащиты «ЕТ ДРЕВО» для деревянных конструкций (по Технологическому регламенту ТР-08621635-ДК-2024), состоящая из состава термостойкого клеящего «ПЛАЗАС» (ТУ 23.99.19-013-08621635-2020 с изм. № 2) (с расходом не менее 2,8 кг/м<sup>2</sup>) и 1 (одного) слоя материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного марки «МБОР 20Ф» (ТУ 23.99.19-018-08621635-2020 с изм. № 2) (общая толщина не менее 18,5 мм). Серийный выпуск.

код ОК034 (ОКПД2) 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технологического регламента ТР-08621635-ДК-2024 на конструктивный способ огнетеплозащиты деревянных конструкций комплексной системой ЕТ ДРЕВО (в части класса пожарной опасности строительной конструкции). При монтаже на деревянную конструкцию размером 2400x1300 мм из досок обрезных и брусков обеспечивает класс пожарной опасности строительной конструкции К0 (45) по ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность»

**ПРОВЕДЕННЫЕ****ИССЛЕДОВАНИЯ****(ИСПЫТАНИЯ)****И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Н-20/06-2025 от 16.06.2025 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 010ДН-25 от 07.04.2025 органа по сертификации ООО «ЦПС «Пожарная Безопасность», св-во об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.377 от 27.07.2023. Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технологический регламент ТР-08621635-ДК-2024  
ТУ 23.99.19-013-08621635-2020 с изм. № 2  
ТУ 23.99.19-018-08621635-2020 с изм. № 2

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 01.08.2025 по 31.07.2030

Руководитель (заместительруководителя органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

\* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ

«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru

Д.В. Борисов

А.В. Трошин

