

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)
Испытательный Лабораторный Центр
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. +7 3433628686; факс +7 3433744703
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Адреса мест осуществления деятельности:
620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, 3
620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91
тел. +7 3433628686, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510116



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области», руководитель ИЛЦ

И.В. Чистякова
09.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01/15450-24 от 09.10.2024

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "ТИЗОЛ"
(ИНН 6624002881; ОГРН 1026601483886; тел.: +7 343 422-10-14; e-mail: ciliginata@tizol.com)
- 2. Юридический адрес:** Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** материалы базальтовые огнзащитные рулонные МБОР-Ф; дата изготовления: 15.09.2024 15:49; срок годности: 24 мес; объем партии: серийный выпуск; упаковка: полимерная
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** АО "ТИЗОЛ" Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 **страна:** РОССИЯ
- 5. Место отбора:** АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 23.09.2024 14:00
Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г., врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2024 15:00
Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/2758 от 19.09.2024
Заявление(заявка) № 66-20/7021-2024 от 19.09.2024
Протокол (акт) отбора № 15446 от 23.09.2024
Лаборатория не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком
исследования проводятся в воздухе при Т 40 градусов по Цельсию
- 8. НД на продукцию:** ТУ 23.99.19-018-08621635-2020
- 9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

10. Код образца (пробы): 01.24.15450 1

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих веществ в климатических камерах МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий" п.4.1.1

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 17101708040	54737-13	С-СЕ/01-02-2024/314393073 от 01.02.2024	31.01.2025
2	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	731	5738-76	С-СЕ/12-01-2024/307748508 от 12.01.2024	11.01.2025
3	Пробоотборник воздуха автоматический ОП-М (6, 29)	100-2-23	65796-16	С-СЕ/11-04-2024/331301715 от 11.04.2024	10.04.2025
4	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	677823	32014-11	С-М/15-06-2023/254693233 от 15.06.2023	14.06.2025

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Лаборатория контроля химических факторов Образец поступил 23.09.2024 16:00 Регистрационный номер пробы в журнале 15450 место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3 дата начала испытаний 04.10.2024 16:00 дата выдачи результата 08.10.2024 16:20					
1	Запах / Одориметрия	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1.1
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красноборова О. Н., эксперт-химик					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Лаборатория контроля химических факторов Образец поступил 23.09.2024 16:00 Регистрационный номер пробы в журнале 15450 место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3 дата начала испытаний 04.10.2024 16:00 дата выдачи результата 08.10.2024 16:20					
1	Формальдегид	мг/м ³	0,010±0,002	не более 0,01	ГОСТ 30255-2014
Дополнительная информация: Результаты испытаний № 1 выданы с учетом погрешности при P=0,95.					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красноборова О. Н., эксперт-химик					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глухих Н. В., химик-эксперт ООЛКиМО

Дата выдачи протокола 09.10.2024
 конец протокола испытаний № 01/15450-24 от 09.10.2024

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»

А.Н. Лаврентьев

г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 01/15450-24

Заключение составлено 09.10.2024

- 1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 18/2758 от 19.09.2024
Заявление(заявка) № 66-20/7021-2024 от 19.09.2024
- 2. Цель экспертизы:** соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
- 3. Продукция:** материалы базальтовые огнзащитные рулонные МБОР-Ф; дата изготовления: 15.09.2024
срок годности: 24 мес; объем партии: серийный выпуск; упаковка: полимерная
Материалы предназначены для использования в качестве огнезащитных покрытий (в системах огнезащиты) для повышения огнестойкости строительных конструкций и инженерных сетей (в том числе воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления); в конструкциях тепло-звукоизоляции промышленного оборудования, аппаратуры; в качестве теплоизоляции, звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов во всех отраслях промышленности, в т.ч атомной, химической и в судостроении (для всех типов морских и речных судов, нефтедобывающих платформ), а также в качестве фильтрующих элементов в системах сухой очистки от пыли в топливной промышленности, металлургии и других областях народного хозяйства. Материалы могут быть использованы в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий типов а), б), в) по СП 255.1325800
- 4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**
- 5. Производитель продукции:** АО "ТИЗОЛ" Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
- 6. НД на продукцию:** ТУ 23.99.19-018-08621635-2020
- 7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** АО "ТИЗОЛ"
(ИНН 6624002881; ОГРН 1026601483886; тел.: +7 343 422-10-14; e-mail: ciliginata@tizol.com)
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
- 8. Образец (пробу) отобрал(а)** Щербинина С. Г., врач
- 9. Место, время и дата отбора:** АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
образцы доставлены заявителем 23.09.2024 14:00
- 10. Условия доставки:** соответствуют НД
- 11. НД на отбор:** МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"
- 12. ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 01/15450-24 от 09.10.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Данный образец, проба № 15450 "материалы базальтовые огнзащитные рулонные МБОР-Ф" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач



Щербина С. Г.

(«аккредитация специалиста по общей гигиене ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уникальный номер реестровой записи 2022.4006616 от 31.10.2023г.»)

КОПИЯ АО «ТИЗОЛ»